حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

الإمارات
THE EMIRATES

الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE

# Manufacturer's License ترخيص مصنع

| | |
|---|---|
| رقم الترخيص License Number | LMTNA0000010107-2013 |
| عدد الصفحات Number of pages | 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| اسم المصنع Name of Factory | لينج اوروك للنجارة ش.ذ.م.م | رقم الترخيص License Number | 656671 | رقم السجل Registration Number | 1079579 |
| اسم صاحب الترخيص Owner of the License | لينكس فورميشن سبيشلست ذ.م.م | الجنسية Nationality | الامارات | | |
| اطراف الرخصة Partner in the License | لينج اوروك ميدل ايست هولدينجز ليمتد | الجنسية Nationality | جيرسي , جزر القناة | | |
| رقم الهاتف Office Phone Number | 971-4-8802488 | رقم الفاكس Fax Number | 971-4-8802341 | ص.ب. P.O. Box | 121895 |
| عنوان الشركة Company Address | مستودع رقم 1 ملك مؤسسة دبي العقارية - جبل علي الصناعية الاولى | | | | |
| الموقع / البريد الإلكتروني Email of the Company | nkumar@laingorourke.ae | عدد المعدات والأجهزة المعتمدة Total number of Products approved | 19 | | |
| تأسست بتاريخ Company Registered Date | 2017/07/17 م | تاريخ الإصدار License Issued | 2022/10/27 م | تاريخ الانتهاء License Expired | 2023/10/01 م |

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شان تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

الإمارات
THE EMIRATES

الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE

| | |
|---|---|
| اسم المصنع<br>Name of Factory | لينج اوروك للنجارة ش.ذ.م.م |

| | |
|---|---|
| رقم الترخيص<br>License Number | LMTNA0000010107-2013 |
| رقم الصفحة<br>Page Number | 6 |

| م | اسم المعدة Type of Products | الاسم التجاري Brand Name | رقم شهادةالسلامة Certification Number | اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body | بلد الصنع Place of origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **LATCHED AND UNLATCHED WOODEN FIRE DOOR SET**<br>MODEL:- Laing O'Rourke Joinery 60 LSASD UL10C, Single acting single leaf wooden door set, without vision panel<br>Max. Leaf Size: 2800mm High x 1050mm Wide x 45mm Min. Thickness,<br>Overall Dimensions: 2848mm High x 1126mm Wide,<br>Integrity: 60 Min.<br>Insulation: 60 Min. | Laing O'Rourke Joinery | PC 245 | CONFORMITY CERTIFICATION SERVICES AND BMTRADA | UAE |
| 16 | **LATCHED AND UNLATCHED WOODEN FIRE DOOR SET**<br>MODEL:- Laing O'Rourke Joinery 60 ULDADL, Double acting double leaf wooden door set with vision panel<br>Max. Leaf Size: 2487mm High x (986+986)mm Wide x 65mm Min. Thickness,<br>Overall Dimensions: 2540mm High x 2060mm Wide,<br>Integrity: 60 Min.<br>Insulation: 60 Min. | Laing O'Rourke Joinery | PC 245 | CONFORMITY CERTIFICATION SERVICES AND BMTRADA | UAE |
| 17 | **LATCHED AND UNLATCHED WOODEN FIRE DOOR SET**<br>MODEL:- Laing O'Rourke Joinery 60 LSASL, Single acting single leaf wooden door set without vision panel<br>Max. Leaf Size: 2300mm High x 1100mm Wide x 55mm Min. Thickness,<br>Overall Dimensions: 2343mm High x 1166mm Wide,<br>Integrity: 60 Min.<br>Insulation: 60 Min. | Laing O'Rourke Joinery | PC 245 | CONFORMITY CERTIFICATION SERVICES AND BMTRADA | UAE |

**ملاحظة:**
1. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير او تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

**Note:**
1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

**رؤيتنا:** أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

الإمارات
THE EMIRATES

الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE

| | | | |
|---|---|---|---|
| اسم المصنع<br>Name of Factory | لينج اوروك للنجارة ش.ذ.م.م | رقم الترخيص<br>License Number | LMTNA0000010107-2013 |
| | | رقم الصفحة<br>Page Number | 7 |

| بلد الصنع<br>Place of origin | اسم المختبر الصادر للشهادة<br>Name of Certification Body | رقم شهادةالسلامة<br>Certification Number | الاسم التجاري<br>Brand Name | Type of Products اسم المعدة | م |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE | CONFORMITY CERTIFICATION SERVICES AND BMTRADA | PC 245 | Laing O'Rourke Joinery | **LATCHED AND UNLATCHED WOODEN FIRE DOOR SET**<br>MODEL:- Laing O'Rourke Joinery 90 LSASL, Single acting single leaf wooden door set with vision panel<br>Max. Leaf Size: 2249mm High x 1014mm Wide x 65mm Min. Thickness,<br>Overall Dimensions: 2290mm High x 1080mm Wide,<br>Integrity: 90 Min.<br>Insulation: 90 Min. | 18 |
| UAE | CONFORMITY CERTIFICATION SERVICES AND BMTRADA | PC 245 | Laing O'Rourke Joinery | **LATCHED AND UNLATCHED WOODEN FIRE DOOR SET**<br>MODEL:- Laing O'Rourke Joinery 60 LSADD UL10C, Single acting double leaf wooden door set, without vision panel<br>Max. Leaf Size: 2500mm High x (1050+1035)mm Wide x 45mm Min. Thickness,<br>Overall Dimensions: 2548mm High x 2164mm Wide,<br>Integrity: 60 Min.<br>Insulation: 60 Min. | 19 |

**ملاحظة:**
3. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير او تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
4. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

**Note:**
3. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
4. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai